



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Акционерное общество
«Квадра – Генерирующая компания»
(АО «Квадра»)
Филиал АО «Квадра» - «Орловская генерация»

ул. Энергетиков, зд. 6, г. Орел,
Орловская область, 302006
Телефон (4862) 55-44-03 Факс (4862) 47-15-33
E-mail: RG@orel.quadra.ru
ОКПО 25981855, ОГРН 1056882304489
ИНН 6829012680, КПП 575143001

Главе администрации
МО г. Ефремов
Давыдовой С.Н.

Копия:
Заместителю министра
жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области
Макаровой Е.В.

13.04.2025 № 935-29.9/2030-

На № _____ от 29.3.3

О режиме отпуска тепловой энергии
ЕТЭЦ

Заместителю Генерального директора –
директору Южного филиала
ООО «ККС»
Цидаеву А. К.

Уважаемая Светлана Николаевна !

Филиал АО «Квадра»-«Орловская генерация» выражает озабоченность качеством теплоснабжения потребителей города Ефремов, а также отсутствием условий дальнейшего развития теплоснабжения от Ефремовской ТЭЦ.

Схема теплоснабжения города Ефремов не предусматривает подогрев воды для осуществления горячего водоснабжения от ЕТЭЦ. Кроме того, как указано на стр 95 раздел 5, стр 87 раздела 4 актуализированной на 2025 год «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Ефремов на период до 2044 года» (утверждаемая часть), снижение температуры теплоносителя отрицательно сказывается на гидравлических режимах работы системы теплоснабжения города от ЕТЭЦ и качестве теплоснабжения жителей многоквартирных домов. Проблема недостаточности располагаемого напора решается путем сброса теплоносителя, а более 30% потребителей установили циркуляционные насосы и вынуждены нести дополнительные расходы на электроэнергию. Вместе с тем, в течение отопительного сезона, со стороны Южного филиала ООО «ККС» в адрес филиала АО «Квадра»-«Орловская генерация» регулярно поступают требования о поддержании температуры теплоносителя на выходе ЕТЭЦ ниже значений, установленных в схеме теплоснабжения города Ефремов температурным графиком. Кроме того, снижение температуры теплоносителя ниже 70°C негативно отражается на работе оборудования и экономике станции.

Прошу Вас, при актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, рассмотреть вопрос переключения нагрузки ГВС потребителей на Ефремовскую ТЭЦ и утверждения температурного графика 110/70°, предусматривающего полку 70° и не предусматривающего его срезку на 95°C, а также прошу усилить контроль выполнения ООО «ККС» наладки гидравлических режимов и

А/м 29.04
9.13

приведения тепловых сетей в состояние, позволяющее реализовать утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии с коллекторов ЕТЭЦ.

Управляющий директор филиала



О.А. Афанасьев

Горин Александр Александрович
+7 (4862) 54-49-41