



РУСАТОМ  
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ  
РЕШЕНИЯ  
RUSATOM

Акционерное общество  
«Квадра – Генерирующая компания»  
(АО «Квадра»)  
Филиал АО «Квадра» - «Орловская генерация»

Главе Администрации  
МО г. Ефремов  
Балтабаеву С.Г.

ул. Энергетиков, д. 6, г. Орел,  
Орловская область, 302006  
Телефон (4862) 55-44-03 Факс (4862) 47-15-33  
E-mail: RG@orel.quadra.ru  
ОКПО 25981855, ОГРН 1056882304489  
ИНН 6829012680, КПП 575143001

12.09.2023 № 935-29-СА/3122-815

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении замечаний

Уважаемый Сергей Григорьевич!

На сайте Администрации города Ефремова размещен Проект актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год. Филиалом проанализированы представленные документы. В части тепловых балансов представленных на стр. 219, установлены следующие отклонения от информации ранее направленной в Администрацию города филиалом АО «Квадра»-Центральная генерация»:

Таблица 16.2 - Отпуск тепловой энергии ЕТЭЦ (тыс. Гкал):

п/п	Показатели	В СТС	По данным филиала
1	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего	933,69	933,69
2	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	0,812	0,812
3	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть)	932,878	932,878
4	Передача со станции на котельную	5,8	5,797
5	Потери тепловой энергии	19,866	21,574
6	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям всего, в том числе	907,212	905,507
6.1.	коллекторным потребителям	458,229	456,524
	в том числе		
6.1.1.	в паре	249,373	274,668
6.1.2.	в горячей воде	208,856	208,856
6.1.2.			
1	в том числе Южный филиал ООО "ККС"	201,608	190,906
6.2.	конечным сетевым потребителям	448,983	448,983

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ЕФРЕМОВ (ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЮ  
Вх. № 23-32/4483 от 12.09.2023 г.  
дата

На \_\_\_\_\_ листах  
№2

	в том числе		
6.2.1.	в паре	448,983	448,983
6.2.2.	в горячей воде		


Таблица 16.3 - Отпуск тепловой энергии ПОК ПП ЕТЭЦ (тыс. Гкал):

п/п	Показатели	В проекте СТС на 2024 год			По данны м филиал а (вода)
		Всего	в том числе		
			пар	вода	
1	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего	16,235	5,116	11,119	10,53
2	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	0	0	0	0
3	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (отпуск в сеть)	16,235	5,116	11,119	10,53
4	Передача со станции на котельную	5,8		5,8	5,797
	Потери при передаче со станции на котельную	0	0	0	0
5	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе:	22,035	5,116	16,919	16,327
5.1	Южный филиал ООО «ККС»	12,278		12,278	12,278

Прошу внести изменения в проект схемы теплоснабжения г. Ефремов на 2024 год в соответствии с представленными данными филиала.

Управляющий директор филиала

С.А. Аношин



Горин Александр Александрович  
+7 (4862) 54-49-41